

ABASTECIMIENTO ELECTRICO TRIFASICO - SIERRAS DE CHAVEZ		
LIC N°2/2021 PROYECTO ABASTECIMIENTO EN 13.2 KV ZONA SIERRAS DE CHAVEZ - DEPARTAMENTO VALLE FERTIL -	SAN JUAN	23/09/21
CIRCULARES		

CIRCULAR N° 10

En relación a las consultas recibidas se informa que:

CONSULTA N° 1: Respecto al listado de ítems en planilla Sigop recibida en circular 5 entendemos, según nuestra evaluación del proyecto, podemos modificarla en cuanto a los ítems allí informados y sus cantidades. Motiva esta afirmación el hecho de observar faltantes de ítems y algunas incongruencias en cuanto a las cantidades. Por otro lado, vemos dos itemizados distintitos: uno en hoja "CyP" y otro en la hoja "Datos". Por favor confirmar si podemos modificar y armar esta lista y sus cantidades según nuestro criterio de evaluación.

RESPUESTA N° 1: Dentro de la planilla SIGOP se puede modificar cantidades e ítems, dejándose aclarado que la cotización a presentar es AJUSTE ALZADO tomándose como la oferta presentada por el oferente como única incluyéndose todo lo necesario para realizar la obra.


CONSULTA N° 2: Respecto a las modificaciones de obra informadas en circular 7 por favor confirmar si se extiende el plazo previsto y si se modifica el presupuesto oficial. Respecto a las alternativas de puesto de transformación solicitadas para la escuela albergue por informar cómo debemos presentar esta alternativa (en planillas separadas, como un ítem adicional en sigop, etc.) y necesitamos nos brinden información respecto a la sala donde se instalaría el trafo.

RESPUESTA N° 2: Para las opciones de alimentación de la escuela albergue se debe presentar las alternativas en planillas separadas detallándose cada alternativa.

CONSULTA N° 3: Respecto a la totalidad de transformadores a proveer, entendemos serán 5 transformadores de 15KVA y uno de 125KVA para la escuela. Por favor confirmar

RESPUESTA N° 3: Se confirman las cantidades de 5 transformadores de 15KVA y uno de 125KVA.

INTERVINO
AEF y GA
A. LEGAL
A. TÉCNICA
GR. GRAL.
AUDITORIA
SEC. DIRECTORIO
INF. FINAL



 Ing. Enrique Valladares
 Jefe de Area
 Área Proyectos Especiales T. S.
 y Sustentabilidad del Servicio
 E.P.R.E. San Juan

COMITE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Laprida 12 este - C.P. 5400 SAN JUAN
 TE: +54-264 - 4291800 Líneas Rotativas - FAX: +54-264 - 4291826
 e-mail: sanjuan132@epresj.gov.ar www.epresj.gov.ar